

Viega A/S  
Blokken 36  
3460 Birkerød

12. maj 2004

**GAS OG VVS**

j.nr. TV-00138

brevnr. 0003

### Ansøgning om godkendelse af Geopress

I brev af 16. februar 2004 har Viega A/S søgt om godkendelse af Geopress pressfittings til samling af plastrør til gas i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen har vurderet det fremsendte grundlag for ansøgningen og skal meddele, at systemet kan anvendes til samling af plastledninger til gas i henhold til bestemmelserne i Gasreglementet.

Plastledningerne skal være udført af PE 80 eller PE 100, SDR 11 jf. DS/EN 1555. Samlingen skal udføres med løs metalstøttebøsning samt gult indfarvet gummitætningsring af EPDM, og fittings skal være mærket med gul farvemarkering for gas.

Grundlaget for vurderingen er DVGW certifikater:

- DVGW-VP600 (01.07.2001)
- Fittings Certifikat DV-7631BO0146
- Tætningsselement NG-5113AU0397.

Der skal gøres opmærksom på, at Gasreglementet ikke tillader plastledninger i gasinstallationer, men at samlingsmetoden eventuelt kan anvendes ved overgang fra en stikledning af plast til andet godkendt materiale ved stikindføringen. Anvendelse og samlingens udførelse skal i øvrigt ske i henhold til dansksproget montageanvisning og i overensstemmelse med Gasreglementets bestemmelser.

Dansksproget montageanvisning bedes snarest fremsendt til Sikkerhedsstyrelsen.

Faktura for Sikkerhedsstyrelsens certificeringsomkostninger følger.

Med venlig hilsen



Anders Knak-Nielsen

**SIKKERHEDSSTYRELSEN**

Gothersgade 160, 1. sal  
1123 København K

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG**

**ERHVERVS MINISTERIET**

**GAS OG VVS**

Tranegårdsvej 20  
2900 Hellerup

Tlf 39 62 43 85

Fax 39 62 43 02

## TV-00138

Teknisk Vurdering

J.nr. TV-00138  
brevnr. 0002  
Dato: 12. maj 2004

<b>IDENTIFIKATION:</b>	
EMNE:	Pressfittings af rødgods med O-ring og støttebøsning til samling af gasrør af PE 80 eller PE 100, SDR 11 jf. DS/EN 1555.
FABRIKAT:	Viega, Franz Viegner II GmbH & Co. KG Ennester Weg 9, D-57439 Attendorn.
TYPEBETEGNELSE:	Geopress for gas med støttebøsning og O-ring DN: 20; 25; 32; 40; 50; 63 mm.
INDSENDER:	Viega A/S, Blokken 36, 3460 Birkerød.
ANVENDELSE:	Pressforbindelsessystem til trækfast, uadskillelig samling af gasledninger af plast i dimensionerne 20; 25; 32; 40; 50; 63 mm i.h.t. Gasreglementets bestemmelser.
VURDERINGSGRUNDLAG:	DVGW-VP 600 (01.07.2001) Fittings Certifikat DV-7631BO0146 Tætningsselement NG-5113AU0397
BEMÆRKNINGER:	Geopress presssamlinger skal udføres med det af certifikatindehaveren foreskrevne presseværktøj. Fittings skal være mærket med gul farvemarkering for gas.

Dato: 12. maj 2004

  
Anders Knak-Nielsen