

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Højvandslukke i gulv afløb
OPTIFIX 3
type 4989

FABRIKAT:

Viega, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højvandslukket må kun monteres på afløbsledninger, der fører ikke-fækalieholdigt spildevand.
- 2 Regnvand og drænvand må normalt ikke tilføres bag et højvandslukke.
- 3 Baghøjvandslukket må der kun tilføres vand fra installationer, der er truet af opstuvning.
- 4 Højvandslukket monteres efter producentens anvisning på afløbsledning, hvor der er risiko for opstemning, og sådan at det er let tilgængeligt for betjening, inspektion og rensning.
- 5 Vejledning for inspektion, kontrol og rensning skal findes nær højvandslukket med oplysning om, at dette skal udføres mindst én gang årligt.

BEMÆRKNINGER:

Højvandslukket er udført med en mulighed for kontrol af funktionssikkerheden af det automatisk virkende lukke. Kontrollen kan udføres efter montagen og kan derfor indgå i en løbende driftskontrol.

Der kan anbringes højvandslukker i kældernedgange og på andre mindre arealer (lyskasser, garagedkørsler), hvis man sikrer sig, at tilstrømmende regnvand ikke oversvømmer kældre og lavtliggende rum, når højvandslukket er lukket under opstemning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og funktion:

Gulv afløbet er beregnet til indstøbning i betongulve. Højvandslukket er udført med 2 automatisk virkende lukker samt en manuel afspærring.

Materiale:

Højvandslukket er af PP med tætningsringe af gummi.

Tilslutning:

Højvandslukkets udløbsrør er med udvendig diameter 110 mm. Tilløbsrør er med udvendig diameter 75 mm (DN 70).

Afløbsstrøm:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,8 l/s.

Fra afløbsledning gennem DN 70 tilslutning kan der maksimalt afledes 1,4 l/s.