

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Viega A/S  
Blokken 36  
3460 Birkerød  
Telefon: 45 94 29 50  
Telefax: 45 94 29 69

**Vandrør i bygning PE-Xc/Al/PE-Xc**

**VIEGA RAXOFIX**


**dim. 16, 20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm**

**FABRIKAT:**

Rør: Viega GmbH & Co., Tyskland  
Kobling: Viega, Franz Viegener II,  
Tyskland

**MÆRKNING:**

Rør: (mindst for hver 1 m)

- 1 Fabrikantmærke: Viega "Raxofix"
- 2 Dimension: udv.diam.x godstykkelse
- 3 Fremstillingsår
- 4 Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

08 686xxxx

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Brug**

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Brugsvandets temperatur må ved normal drift ikke overstige 70 °C. Ved fejlfunktion i kortere perioder må temperaturen ikke overstige 95 °C.
- 3 ALU-PEX-rørene må ikke anvendes til sprinkleranlæg og til fordelings- og koblingsledninger til sprinkleranlæg.  
  
Hvis ALU-PEX-rørene anvendes som fordelings- og koblingsledninger til slangevinder, skal rørene brandisoleres mindst svarende til BS-30.
- 4 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

**Montering**

- 5 Samling af rørene udføres med tilhørende eller andre VA-godkendte presfittings ved hjælp af et presseværktøj der passer specielt til fittingen og iøvrigt i overensstemmelse med monteringsanvisningen for systemet eller anden kompressionskobling, som er VA-godkendt til PEX-rør.
- 6 Ledninger til varmt vand skal anbringes, så PEX-rør og koblinger er udskiftelige. Eventuelle samlinger med koblinger anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 7 Ledninger til koldt vand kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Eventuelle samlinger skal være udskiftelige og skal anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 8 ALU-PEX-rørene lægges under hensyntagen til rørenes relativt store længdeudvidelse. Rørene skal iøvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 9 Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PEX, fx tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Rørene består af 3 lag rør, et indvendigt rør af PEX, et aluminiumrør samt et udvendigt rør af PEX. De enkelte lag er klæbet sammen.
Farve	Rørene er grå.
Materiale	Inderrør: Forgrenet HD-polyethylen (PE-Xc) Yderrør: Fornettet polyethylen (PE-Xb) Mellemrør: Aluminium
Dimensioner	(Udvendig diameter x godstykkelse) Raxofix rør: 16 x 2,2 20 x 2,8 25 x 2,7 32 x 3,2 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5