

TV-00139

J.nr. TV-00139
brevnr. 00011
Dato: 14.01.2005

Teknisk Vurdering

IDENTIFIKATION:

EMNE:	Rørsystem bestående af rustfri stålør og pressfittings med SC-kontur af stål (15–54 mm) og rødgoods (15-28 mm) til gasinstallationer.
FABRIKAT:	Viega
TYPEBETEGNELSE:	Sanpress INOX Gas med SC-Contur (stål 15–54 mm) Sanpress Gas med SC-Contur (rødgoods 15-28 mm)
TYPE: Sanpress Edeldstahlrohre	Dimension: 15 ;18 ;22 ;28 ;35 ;42 ;54 mm (DVGW - W 541)
Pressfittings af stål Sanpress INOX Gas med SC-Contur	15 ;18 ;22 ;28 ;35 ;42 ;54 mm
Pressfittings af rødgoods Sanpress Gas med SC-Contur	15 ;18 ;22 ;28 mm
INDSENDER:	Viega
ANVENDELSE:	Pressforbindelsessystem kan anvendes til gasinstallationer, 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 mm i.h.t. Gasreglementets bestemmelser. Maksimalt tilladeligt driftstryk 100 mbar.
VURDERINGSGRUNDLAG:	Afprøvningsgrundlag DVGW-VP 614 (01.10.2001) Fittings Certifikat DG-8531 BP0069 (rødgoods) Fittings Certifikat DG-8531 BO0393 (stål) O-ringe Certifikat NG-5113 BL0605 Systemrør Viega Edeldstahlrohre nach DVGW-W541
BEMÆRKNINGER:	Sanpress (INOX) Gas skal benyttes som et samlet system af rør og fittings i henhold til certifikatindehaverens anvisninger og skal samles med det foreskrevne pressværktøj. Fittings skal være mærket GAS og O-ringe gult indfarvet.

Dato: 14.01.2005



Anders Knak-Nielsen