

Viega A/S  
Att. Jan Kjær  
Blokken 36  
3460 Birkerød

23. februar 2011  
J.nr. 315-21-00030  
ARH/-

**Godkendelse af gasteknisk egnethedsvurdering - udarbejdet af  
Dansk Gasteknisk Center (DGC) d. 4. februar 2010 (sags nr.:799.56)**


Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået det fremsendte materiale. På baggrund af det kan vi give godkendelse til at:

**Pressfittingsystem, Sanpress Inox G (Ø 15-54mm), Sanpress Inox G  
XL (Ø 64-108mm)**

må bruges i forbindelse med en dansk gasinstallation i henhold til gasreglementets afsnit A, B4 samt B5 (max. 100 mbar) samt under hensyntagen til supplerende forhold angivet i egnethedsvurderingen fra DGC.

Grundlag for godkendelsen er:  
Gasteknisk egnethedsvurdering fra DGC, dateret 4. februar 2010.

Med venlig hilsen



Arne V. Hosbond

**SIKKERHEDSSTYRELSEN**

Nørregade 63  
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00  
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk  
www.sik.dk  
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG  
ERHVERVS MINISTERIET**